



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Звездного 11
«22» 08 2018 р.
(найменування об'єкта)
Бригада у складі Дідова СМ, Доченко ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Звездного 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-25 мм, Ø32-7 мм, Ø15-20 мм

увідний газопровід (характеристики г-лу))
Ø50-25 мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-лу))
Ø25-1 мм, Ø20-3 мм (капівові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: у всіх місцях герметично
- ліквідація виявлених витоків газу: у всіх Ø25-1 мм, Ø20-3 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в асбестові
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всесмазкою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 800 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}$ $t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протиснуто всім

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: подрібнено всі газові апарати всім абонентам перевірено всім

Ванисано попередження:

Майстер ВБГО

Числи бригади

Родічків ОФ
(прізвище, ініціали)
Діброва СВ
(прізвище, ініціали)
Діброва ВО
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Р
(підпис)
Діброва СВ
(підпис)
Діброва ВО
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармашев по будинку безплатно
(прізвище, ініціали) (підпис)