



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вм. Засадзінська 15
«27» 08 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Бессеневський В.Т.
Джодіанко Ю.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вм. Засадзінська 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-10м, Ø40-4м, Ø25-2м

Ø32-6м, Ø15-22м (середні)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крім Ø25-4м
середня Ø25-6м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: всіх систем, всіх місць

- ліквідація виявлених витоків газу: сервіс Ø25-10м, Ø25-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горищах, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=560 мм в.ст. при t=100°C та t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ардесеру встановлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коорсеру всім газаробер, сиво цуби чей мессеий череве

але мессеий

Винесено попередження:

Майстер ВЕГО

Члени бригади

Родіась ОВ
(прізвище, ініціали)
Росенівський ВТ
(прізвище, ініціали)
Дубинський ЮВ
(прізвище, ініціали)

АВ
(підпис)
Варф
(підпис)
ВГО
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саринський (прізвище, ініціали) Будинков (підпис)