



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бул. Засаджених

«27» 08 2018 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Джоденко КОГ, Дернова СИ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

бул. Засаджених

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-4м, Ø32-14м, Ø25-10м,
Ø20-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
окресл. вводи Ø20-4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крас Ø25-6м, Ø20-3м
мудра Ø25-1м, Ø20-3м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: успішно

- ліквідація виявлених витоків газу: успішно

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не здійснено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводів, які необхідно перевірити та заварити

Відписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Воронцов О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Олександров О.О.
(прізвище, ініціали)
Васильєв С.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олександров О.О. Бригада ВБГО
(прізвище, ініціали) (підпис)