



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця бул. Зодчих №
(найменування об'єкта)

«03» 09 2025 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Дзюберко Ю.Т.;
Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.; Нончук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Зодчих №
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100-2м, Ø 76-65м, Ø 40-40м,
Ø 50-50м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки: Ø 40-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (улові): Ø 40-Вит. муртові з'єднання: Ø 40-Вит.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: муртові з'єднання: Ø 40-Вит.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P=500 \text{ мм вод. ст.}$, $t=5 \text{ хв.}$, $DP=10 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. практично

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент проведення технічного обслуговування акт ДВК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підпродельний А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Демурієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Волкун В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпис Бід підпис
(прізвище, ініціали) (підпис)