



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митлавий будинок
м. Вінниця вул. Келецька 138
(найменування об'єкта)

«08» 09 2025 р.

Бригада у складі Гордієнко В.М.; Духенко В.О.;
Кучеров А.В.; Митвійчук Р.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Келецька 138
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 30 м., Ø 89 - 32 м., Ø 76 - 35 м.,
Ø 50 - 35 м., Ø 40 - 39 м., Ø 25 - 3 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
стояки; Ø 40 - 350 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кульові): Ø 40 - 14 см., Ø 25 - 1 см.
кульові з'єднання: Ø 40 - 14 см., Ø 25 - 1 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: крани: Ø 40 - 2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод. ст., t=5хв; ΔP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Доханов В.І.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Мамбієв А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Вурі Григоріу Вурмовишча
(прізвище, ініціали) (підпис)