



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ Житловий будинок
м. Вісниця вул. Келецька 140
(найменування об'єкта)
« 08 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Дзюбенко Ю. Т.
Добрівка С.А.; Дмитрієнко М.В.; Гончар В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вісниця вул. Келецька 140
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 - 1м, Ø29 - 10м, Ø76 - 130м,
Ø40 - 25м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
стали: Ø40 - 300м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краї (кульові): Ø40 - 12м.
шпартові з'єднання: Ø40 - 12м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією
на прилад "Vintex GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: -

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вчасно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. вод.ст., t=5 хв., dP=20 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгужевський А.С.
(прізвище, ініціали)

Мисесев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А.
(прізвище, ініціали)

Лимарієва М.В.
(прізвище, ініціали)

Мокуч В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Варі турису Вуринович
(прізвище, ініціали)

(підпис)