



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київська обл. вул. Кедровий 142
(найменування об'єкта)
«9» 09 2025 р.

Бригада у складі Насисасов О.О., Дюдованко Ю.Г., Дегров С.А., Демітрівський Р.В., Дочкало В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Кедровий 142
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-132м, Ø65-93м, Ø50-75м, Ø40-4м, Ø32-45м, Ø20-12м, Ø32-480м (своєму)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø32-20м, Ø20-6м, Ø32-20м, Ø20-6м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: визначено витоків
 - ліквідація виявлених витоків газу: кр. Ø20-6м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, та також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимагався
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в ст. др. (0 атм в см) t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводився

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корсирование газопроводов
на 2х этажах
не исправно

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родішев ОФ
(прізвище, ініціали)
Андреев ОВ
(прізвище, ініціали)
Дзюбашев ВФ
(прізвище, ініціали)
Родішев СМ
(прізвище, ініціали)
Демидов ОВ
(прізвище, ініціали)
Родішев ВО
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису Вірмовишся
(прізвище, ініціали) (підпис)