



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишневець
вул. Мелешова 45-а пер. 1
« 22 » 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Александров Олександр Віталійович
Джоджашвілі А.В., Додова С.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневець
вул. Мелешова 45-а пер. 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 125-50 м, ф 100-20 м, ф 40-35 м.

ф 40 - 220 м (сходина)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

апарат ф 40-8 м
апарат ф 40-8 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: всіх газопроводів

- ліквідація виявлених витоків газу: ф 125-50 м, ф 100-20 м, ф 40-35 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підводів та на горнища, де прокладені газопроводи: визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змачування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: проведено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: неурядовим методом
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: прослідковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв ОВ
(прізвище, ініціали)

Александров ОВ
(прізвище, ініціали)

Белоговський ВТ
(прізвище, ініціали)

Орловський ОВ
(прізвище, ініціали)

Редька СВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Бірюковського

(прізвище, ініціали)

(підпис)