

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця
вул. Келецька 45 будинок 2

« 12 » 09 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі Раїсевича МВ, Довгаченко ВО,
Жаменюк ВК, Курцов АВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Келецька 45 будинок 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89-28м, Ø 76-30м,

Ø 40-28м.

Ø 40-220м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

всередині Ø 40-8мм
всередині Ø 40-8мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Арешт, Викорост;

Келецька вулиця 45 будинок 2

- ліквідація виявлених витоків газу: КР Ø 40-5мм,
мусорка Ø 40-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відкриті та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всімама
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: адресуємо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: ау робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: адресуємо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Передієв ОА
(прізвище, ініціали)

Денісевич НВ
(прізвище, ініціали)

Докучаєв ВО
(прізвище, ініціали)

Васильєв ВА
(прізвище, ініціали)

Курєв АВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відособлено
(прізвище, ініціали) (підпис)