



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця №15
буль. Келецька 50Б
(найменування об'єкта)

«23» 09 2025 р.

Бригада у складі Дробенко Н.Т., Діброва С.А., Догенко В.О.,
Матвійчук А.В., Кухаров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Келецька 50Б
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф89-57м; ф76-90м; ф57-22м; ф40-23м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояк: ф40-330м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранці (ручові): ф40-12м.
Муфтові з'єднання: ф40-12м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією;

та прилад мильна емульсія
Vibra GAS'U

- ліквідація виявлених витоків газу;

Ремонтні роботи: ф50-1м;
ф40-5м; ф20-1м; муфта: ф40-2м; ф20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також утримання та на горнища, де прокладені газопроводи: з наявністю
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

На місцях перевірки акт ДВГ не надаю.

Видано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуєко В.В.

(прізвище, ініціали)

Дубенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Даченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвічук А.В.

(прізвище, ініціали)

Курдюков А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідає
(прізвище, ініціали) (підпис)