



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Житловий будинок

м. Вішнєве

вул. Келецька 99Б

(найменування об'єкта)

« 24 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Діброва С.А.; Токчук В.Р.;
Кучеров А.В.; Керок Р.А.; Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішнєве вул. Келецька 99Б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 4м, Ø 40 - 40м, Ø 29 - 35м, Ø 76 - 2м,
Ø 50 - 20м, Ø 40 - 22м, Ø 32 - 83м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 32 - 40м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кроки (улюб.): Ø 32 - 16шт, муфта: Ø 32 - 16шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: кожарайки: Ø 32 - 8шт.

муфта: Ø 32 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відділи та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змивання всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм вод.ст., t=5хв., dP=20 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ДВК не надано

Ваше підписання: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Підгородський АС
(прізвище, ініціали)

Доценко В.Д.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Тоскич В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Мамбілук А.В.
(прізвище, ініціали)

Коса А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відговорились
(прізвище, ініціали) (підпис)