

11 + 11



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«14» 10 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київ, вул. Кієвська 45

«14» 10 2025р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Курєв М., Товстий В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Кієвська 45
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-10м Ø65-52м

Ø80-11м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø80-3м Ø40-2м Ø32-10м

Ø32-192м (своєм)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

у разі Ø80-4м, Ø40-4м, Ø32-4м

вдороті Ø80-4м, Ø40-4м, Ø32-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: у разі - безпечно

лишнього надлишку

- ліквідація виявлених витоків газу: в разі Ø40-4м, Ø32-1м

у разі Ø32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; тиском повітря
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

коректування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Горюхов О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курбанов А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вед. підпису Відомості

(прізвище, ініціали)

(підпис)