

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 10 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

М. Вокрешир
вул. Київська 62

« 14 » 10 20 18 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Димаревський О.Т., Кавале А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Київська 62

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø100-14м, Ø50-44м, Ø40-6м,
Ø32-5м, Ø25-5м, Ø20-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-23м, Ø20-6м.

Ø20-140м (поєднані)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріпе Ø25-2мм, Ø20-16мм

шпудра Ø25-2мм, Ø20-16мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад «Віктор»,

машинка есесуавес

- ліквідація виявлених витоків газу: кріпе Ø25-1мм, шп. 20-1мм
Ø32 Ø25-2мм, шпудра Ø20-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
від робочого тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріписано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

попрануване газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Роденко О.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Величко О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Кашук А.К.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа в.п. підпису в.п. підпису

(прізвище, ініціали)

(підпис)