

611+141
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 10 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця №15
вер. Київська №7
(найменування об'єкта)

«15» 10 2025 р.

Бригада у складі Романчук О.Р.; Матвійчук А.В.;
Міценко В.О.; Іванчук І.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вер. Київська 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-4м; ф32-15м; ф25-7м; ф20-14

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф20-5м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (преджов): ф20-4м; ф25-1м.

Муфтові з'єднання: ф20-4м; ф25-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад, відео

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф25-1м; Роз'єднання: ф25-1м
Муфта: ф25-1м; Фан: ф25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; тиском робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розбурювання газопровода
На момент перевірки акт ДВР
не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуцько В.В.

(прізвище, ініціали)

Виначук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Міценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Жанчук В.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармашеві до Буденку Вікторія

(прізвище, ініціали)

(підпис)