



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Кн. Коріатовичів 114/2
(найменування об'єкта)
«15» 09 2025 р.

Бригада у складі Даринко В.О.; Гордієнко В.М.;
Понічук В.А.; Куріаров А.В.; Кавок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Кн. Коріатовичів 114/2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 29 - 40 м., Ø 40 - 27 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 25 - 220 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапки (кузови): Ø 40 - 8 м. муфта з'єднання: Ø 40 - 8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: коротка: Ø 40 - 3 м.

муфта: Ø 40 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. практичною

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: будування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лідеродецький К
(прізвище, ініціали)

Даренко В.О
(прізвище, ініціали)

Дарченко В.М
(прізвище, ініціали)

Юкуч В.А
(прізвище, ініціали)

Кучер В.В
(прізвище, ініціали)

Калок А.А
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір'яніс Вір'яніс
(прізвище, ініціали) (підпис)