



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

вул. М. В'ївський
вул. Кош. Корієвський №4 черв. 5
«12» 09 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі

Васильовський В.П.
Дробинський В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склада цей акт у тому, що на об'єкті

вул. М. В'ївський
вул. Кош. Корієвський №4 черв. 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø125-20м, Ø100-10м, Ø80-35м,
Ø80-35м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø80-230 м (середній)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран Ø50-3м, Ø40-5м
мехорга Ø50-3м, Ø40-5м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Кран Ø50-3м, Ø40-5м;

мехорга Ø50-3м, Ø40-5м

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран Ø50-3м, Ø40-5м;

мехорга Ø50-3м, Ø40-5м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвалів та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесильно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: неу робочому тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аромсеруновсесильно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недорядково

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руданов
(прізвище, ініціали)
Васильович
(прізвище, ініціали)
Олександров
(прізвище, ініціали)
Родіонов
(прізвище, ініціали)

А.В.
(підпис)
В.В.
(підпис)
О.О.
(підпис)
Р.Р.
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від т.д.м.с. Бідишкін
(прізвище, ініціали) (підпис)