



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М.Вішнє Мирівий будинок
вул. К. Коріатовичів №6/2
(найменування об'єкта)

« 18 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Данко В.О. Дмитрієво М.В.
Кучеров А.В. Мамбйчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті М.Вішнє вул. К. Коріатовичів №6/2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89 - 45м, Ø76 - 12м, Ø40 - 35м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø40 - 20м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (крані): Ø40 - 2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: німає вильвів

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відкриті та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від зашликів корозії і мастила та змивання всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в виконанні
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієднано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Лігнорозежний АС
(прізвище, ініціали)

Дармо В.О
(прізвище, ініціали)

Димітрієв М.В
(прізвище, ініціали)

Кучеров АВ
(прізвище, ініціали)

Мамбієв АВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовився
(прізвище, ініціали) (підпис)