



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
Вул. М. Водарського 37

« 2 » 10 2018 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі \_\_\_\_\_  
Резніченко ОВ, Коваленко АА

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_  
Вул. М. Водарського 37 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-10м, Ø40-10м

Ø32-8м, Ø25-3м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
вхід Ø20-7м, Ø25-3м  
всередині Ø20-7м, Ø25-3м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Мильна емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу: вхід Ø20-7м, Ø25-3м



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не здійснюється
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: встановити на місці перевірки  
але шаринга, адекватно всім газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісевич О.П.  
(прізвище, ініціали)  
Левицький О.В.  
(прізвище, ініціали)  
Касиш А.В.  
(прізвище, ініціали)  
  
(прізвище, ініціали)  
  
(прізвище, ініціали)  
  
(прізвище, ініціали)  
  
(прізвище, ініціали)  
  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
  
(підпис)  
  
(підпис)  
  
(підпис)  
  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді  
(прізвище, ініціали) (підпис)