

33-147
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митловий будинок
м. Вінниця вул. М. Коріатовичів 46
(найменування об'єкта)

« 09 » 10 20 25 р.

Бригада у складі Дзюбенко К.М.Т.; Гошащук О.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Коріатовичів 46

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - вив., Ø32 - 25 м, Ø25 - 7 м, Ø20 - вив.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 2 м, Ø25 - 3 м

Окремі виводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріплення (кріпильні): Ø25 - 3 м, (кріпильні): Ø20 - 2 м

монтажні з'єднання: Ø25 - 3 м, Ø20 - 2 м, Ø32 - вив.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією

те прилад "Вібра ГРБ"

- ліквідація виявлених витоків газу: кріпильні: Ø32 - вив., Ø25 - вив.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки акт ДК не мався
будівельне газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Пігродечкий М
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

Винакур О.Ф
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Офисні по будинку відсутні
 (прізвище, ініціали) (підпис)