

11+47
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

4
«09» 10 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митрович Будячок
м. Вільшане вул. М. Корітківців 50
(найменування об'єкта)

«09» 10 2025 р.

Бригада у складі

Митчук В.А.; Лук'ячук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшане вул. М. Корітківців 50

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 1м, Ø25 - 58м, Ø20 - 2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі відки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (варні): Ø25 - 1м. (пробкові): Ø25 - 2м, Ø20 - 3м.
муртові з'єднання: Ø25 - 2м, Ø20 - 3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

на прилад "Vox GAS" мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø20 - 1м.
муртові з'єднання: Ø25 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ЕМ не надано
Робоче газопроводу.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лігуненко АС
(прізвище, ініціали)

Курішук О.В
(прізвище, ініціали)

Колішук В.А
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ойрешко по будинку вдариш
(прізвище, ініціали) (підпис)