



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Кн. Крістіанів 65
(найменування об'єкта)

« 07 » 10 20 25 р.

Бригада у складі Алексєв О.Ю., Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Кн. Крістіанів 65
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-5м, Ø25-4м, Ø20-18м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
вугільний вугільний

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краки (пробивні): Ø25-2м, Ø20-2м
лифтові з'єднання: Ø25-2м, Ø20-2м, Ø32-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; та прилад "Vibro 615"
 - ліквідація виявлених витоків газу; крак (пробивні): Ø20-1м.
контргайки: Ø32-1м, Ø25-2м, муфта: Ø25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; тиск робочий тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виробити газопроводи на малих перебігах від ДМ не надамо

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Григорукані АС
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Алексеев ОЮ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Веселовський В. І
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді Бідартік
(прізвище, ініціали) (підпис)