



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. М. Коцюбинського 68
« 2 » 10 20 15 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Гайдарь В.В., Доброва С.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. М. Коцюбинського 68
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-1м, Ф40-2б, Ф32-4м,
Ф25-5м, Ф20-5м
Ф15-16м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

сирини вгорі Ф25-8мм, Ф20-1мм
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф25-8мм, Ф20-1мм
муфта Ф25-8мм, Ф20-1мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: прим. Ф40-4мм
Ф25-8мм, Ф20-1мм
 - ліквідація виявлених витоків газу: прим. Ф40-4мм
Ф25-8мм, Ф20-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; встановлено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; у роз'ясненні
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. арматура встановлена

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: але для на момент перевірки все працює, пошкодженому газопроводу замінити ділянку газопроводу Ø25 (НВХ)

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісць О.В.
(прізвище, ініціали)
Заварець В.К.
(прізвище, ініціали)
Родісць А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис)