



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митовий будинок (Турбота)
м. Вінниця пров. Токти 14

(найменування об'єкта)

«08» 09 2015 р.

Бригада у складі

Мустіренко В.М.; Лук'ячук О.В.
Ремачук О.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця пров. Токти 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 65 - 83 м, Ø 50 - 15 м, Ø 40 - 30 м,
Ø 20 - 14 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 20 - 24 м.

Окремі витоки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

країни (пробкові): Ø 40 - 1 м, Ø 20 - 2 м, Ø 15 - 1 м, (купи): Ø 20 - 1 м
дифузори з'єднання: Ø 40 - 1 м, Ø 20 - 14 м, Ø 15 - 1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

м. Вінниця пров. Токти 14
прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: країни (пробкові): Ø 20 - 1 м.

копії: Ø 20 - 5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубивши газопроводу на момент перевірки акт ДВК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підроздруківський АВ
(прізвище, ініціали)
Мустілов В.М.
(прізвище, ініціали)
Мурзін О.В.
(прізвище, ініціали)
Балачук О.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису відповідним
(прізвище, ініціали) (підпис)