

24 M-47
ЗАТВЕРДЖЕНО
№10
ДЛЯ 09
АКТИВ
20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

№15
м. Вінниця, вул. Індустріальний 10
(найменування об'єкта)

« 26 » 09 20 25 р.

Бригада у складі

Мукенчук О.В.; Кугеров А.В.;
Калюк А.А.; Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Індустріальний 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ57-14м; φ32-46м; φ25-12м;
φ20-31м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: φ20-18м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кузовні): φ20-18м; Мурфові з'єднання: φ20-18

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією та приладом Vibra 875

- ліквідація виявлених витоків газу; Ремонтна: φ20-4м; φ32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горнищах, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змачування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Парування газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Черіко В.В.

(прізвище, ініціали)

Дуксенчук О.В.

(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Канюк А.А.

(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саринський по будинку Відділь

(прізвище, ініціали) (підпис)