



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО м. Вишів
пр. Засізький 11
« 22 » 08 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Романенко О.В.
Кедровський О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті пр. Засізький 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: Ø32-26м, Ø25-11м, Ø20-16м

Ø25-15м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø25-3м, Ø20-2м
крім Ø25-3м, Ø20-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктував

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводів, які підлягають перевірці

але, щоб все перевірили, ще надіслали

Винесено попередження:

Майстер ББГО

Члени бригади

Рудішев ОФ
(прізвище, ініціали)

Волосенко ОФ
(прізвище, ініціали)

Кур'яков ДВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олександр М. Будинко Відацій

(прізвище, ініціали)

(підпис)