



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вільхемська
пр.в. Селенівська 5

(найменування об'єкта)

«25» 09 2025 р.

Бригада у складі

Демидовський О.І., Миченко В.В.

Родісний В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вільхемська
пр.в. Селенівська 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 65 - 8м, Ø 25 - 35м

Ø 20 - 10м

Ø 20 - водн (водопровід)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

присл. Ø 20 - водн

вентри Ø 20 - водн

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладним методом або мильною емульсією: присл. Ø 65 - 8м

вентри Ø 20 - водн

- ліквідація виявлених витоків газу: присл. Ø 65 - 8м

Ø 20 - водн, вентри Ø 20 - водн

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та об'єднання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; Васильченко
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, устаткованих на газопроводах; Виноченко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Черв'яков
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Черв'яков
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; Черв'яков

інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Григоруканов

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порядков

Всіх газопроводів
які увімкнені, перевіряє
немає

Випишено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Порядков ОФ
(прізвище, ініціали)
Демидов ОТ
(прізвище, ініціали)
Мельников О
(прізвище, ініціали)
Порядков ВК
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Відповідає
(прізвище, ініціали) (підпис)