

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с.п. Мексиківська
вул. Привокзальна 1а
(найменування об'єкта)
« 21 » 08 2025 р.

Бригада у складі Кудеров АВ, Мисовіков АВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.п. Мексиківська
вул. Привокзальна 1а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ДЗ-ЕМ, ДЗ-ЕМ

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ДЗ-ЕМ, ДЗ-ЕМ, ДЗ-ЕМ

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
ДЗ-ЕМ, ДЗ-ЕМ
ДЗ-ЕМ, ДЗ-ЕМ
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: ДЗ-ЕМ, ДЗ-ЕМ, ДЗ-ЕМ
 - ліквідація виявлених витоків газу: ДЗ-ЕМ, ДЗ-ЕМ

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Записано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв ОВ

(прізвище, ініціали)

Кутєров АВ

(прізвище, ініціали)

Михайленко АВ

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сидоренко по будинку Бідсеріні

(прізвище, ініціали)

(підпис)