

M+A-

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«3» 03 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ружанська
вул. К. Василенка 6а

«3» 03 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Товстух В.А., Дзюбаско Ю.І.,
Доброва С.К., Дочераско В.В., Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. К. Василенка 6а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-44м

Ø25-160 м (свідний газопровід (характеристики Г-ду))
Ø50-3м, Ø40-5м, Ø25-12м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики Г-ду))

улам Ø50-2мм, Ø25-8мм, Ø20-1мм, Ø15-1мм
сюртата Ø50-2мм, Ø25-8мм, Ø20-1мм, Ø15-1мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: критична перевірка,
лиштва слугає

- ліквідація виявлених витоків газу: улам Ø50-1мм, Ø25-4мм
Ø20-1мм, Ø12 Ø50-2мм, сюртата Ø25-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в асф. вкритт
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всесмоксено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=2500 мм в.ст., d p=10 мм в.ст. P=25 кВ

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться в асф.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подрозробкам газосервісу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Роджерс О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Вайсман В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дубовик Ю.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дедова С.Н.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Родчак В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Миченко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Біг підмай Бігробинич
(прізвище, ініціали) (підпис)
О. П. Р. В. Миславський
М. П. О. Ф. Сидоренко