

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«5» 03 2026 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. Малиновського 13  
(найменування об'єкта)

«5» 03 2026 р.

Бригада у складі Миценко В.О.; Іванчук В.А. Дзюбенко Ю.Т. Діброва С.А.; Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Малиновського 13  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-32м; φ32-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ32-20м; φ25-6м; φ20-8м; φ15-6м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ20-7мм; φ25-1мм.  
Муфтові з'єднання: φ20-7мм; φ25-1мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад, Sewerl
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ50-1мм; φ25-1мм.  
Контрастка: φ25-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Повітря тиском P=20 мм. в.в. ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано






Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розбудова газопровода  
На момент перевірки акт РВК не надано  
Проблем вирішено.

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Миренко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Уманець В.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Дзюбенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Коченко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису Бід особиста

М.П. П.В. Москаленко (підпис)  
М.П. В.В. Тербо