

11-11-

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«3» 03 2026 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Київська
вул. Л. Радуської 113 а

«3» 03 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Майбєйгуи АВ Куи'сануа 013
Кугероб АВ, Кемон КА
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Л. Радуської 113 а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-20м, φ50-20м
φ40-270м - стояки
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ40-10м, φ15-5м, φ20-6м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім φ40-3м, φ20-12м, φ32-1м, φ15-1м
сходові φ40-3м, φ20-12м, φ32-1м, φ15-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: виправлено

виправлено

- ліквідація виявлених витоків газу: крім φ40-3м, φ32-1м
φ20-8м, φ15-1м, сходові φ32-1м, крім φ20-8м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимогаємо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевіримо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 200 \text{ мм в.ст.}$, $d_p = 20 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проводимо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: поперек усіх газопроводів

(проблема з монтажем, перевірив передній)

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Рудольф О.Г.
(прізвище, ініціали)
Алексей Іванович КВ
(прізвище, ініціали)
Микола Іванович ОВ
(прізвище, ініціали)
Сергей ВВ
(прізвище, ініціали)
Колодій НН
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг м.Г.м.м. Біг м.Г.м.м.

(прізвище, ініціали) (підпис)
С. О.Г. Р.В. Кослаков
м.Г. О.Ф. Гордієнко