

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 03 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

№ 15 (уртожесток)

м. Вінниця, вул. Л. Ратушної № 130
(найменування об'єкта)

« 2 » 03 20 26 р.

Бригада у складі _____

Алексєєв О.Ю., Веселовський В.І.

Дмитрієнко М.В., Ромашук О.Р., Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця

вул. Л. Ратушної № 130
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

φ 57 - 20 м; φ 32 - 53 м; φ 20 - 10 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєк: φ 32 - 25 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (Фрошкови): φ 32 - 2 м; φ 20 - 5 м. Курьові: φ 20 - 2 м.

Мурфові з'єднання: φ 32 - 2 м; φ 20 - 7 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

мешкона емулсія та прилад "SewerN"

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

Кран: φ 32 - 2 м; φ 20 - 4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Надміне тиску P=20 мм. в.в.ст.; t=5 аб.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розроблення газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Верцаба О.З.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)