

«04» 03 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митківський будинок
м. Вінниця бул. М. Василюка 20А
(найменування об'єкта)

«04» 03 2026 р.

Бригада у складі Митківчук А.В.; Мустіхон В.М.;
Лук'ячук О.В.; Ракошук О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. М. Василюка 20А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-1м, Ø69-23м, Ø50-61м,
Ø40-38м, Ø25-6м, Ø20-20м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø40-105м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кроси (улові): Ø40-5м, Ø25-1м, Ø20-1м.
Муртові з'єднання: Ø40-5м, Ø25-1м, Ø20-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: ширма виміряні
та прилад „Vibra 6AS“
- ліквідація виявлених витоків газу: контргайки: Ø40-3м, Ø25-1м,
Ø20-2м. Мурта: Ø40-1м, Ø20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P = 500 мм. вод ст. t = 5 сев, ΔP = 40 мм. вод ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. при інструктажі

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки актом ДВК не кожен

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Гідрогасуний А.С</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Матвійчук А.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Мустіков В.М</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Гук'ячук О.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Валасюк О.Р</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рябачев В.О.
(прізвище, ініціали)

