

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«04» 03 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вінниця вул. М. Ващука 20Б
(найменування об'єкта)

«04» 03 2026 р.

Бригада у складі Димитрієнко М.В.; Дочко В.О.;
Кожук В.А.; Бучаров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Ващука 20Б
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80 - 4м, Ø69 - 49м, Ø50 - 8м,
Ø40 - 28м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Спожачи: Ø40 - 115
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани (з'єднанні): Ø40 - 6шт.
шурфами з'єднанні: Ø40 - 6шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад «Vint GAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: контрольовано: Ø40 - 3шт.
шурфи: Ø40 - 6шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вирішено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм. вод. ст. t=5 сев. sp=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забрудненість газопроводу на місцях перевірок слід доз не казати

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Тігуненко А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Димаренко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дочка В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Коваленко В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Міжрук С.М.
(прізвище, ініціали)

