



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *ЖРБ*
_____ *м. Вінниця вул. О. Береста 65*
(найменування об'єкта)

« *5* » *03* 20 *26* р.

Бригада у складі *Матвійчук А.В., Лукелчук О.В.,*
Куреров А.В., Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*
вул. О. Береста №65
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ57-5м; φ32-96м; φ25-23м.*
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ25-28м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ25-5м.
Муфтові з'єднання: φ25-5м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильона емульсія та прилад "Sewern"*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ25-3м; Розетраїка: φ25-1*
Муфта: φ25-1м.




- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Наділення тиском P=20 мм.вод.ст. т-5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Гарбування газопроводів
На момент перевірки акт ДВР не надано.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Матвічук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Луксенчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Куреров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Калюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідальних

(прізвище, ініціали) С. Ів. Р.В. Коссашич (підпис) 
и ч В.В. Геріто 