



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. О. Береста 6кв.  
(найменування об'єкта)

« 5 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Веселовський В.І., Дмитрієнко М.В., Ямащук О.Р., Мустіпан В.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. О. Береста 6кв.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32-1м; φ25-14м; φ20-24м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремлі вводи: φ20-3м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: (пробкові): φ20-3м. муфтові з'єднання: φ20-3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад "Севен"

- ліквідація виявлених витоків газу: кран: φ20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.  
Падіння тиску ΔP=20 мм. в.в.ст. t=5аб.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Роботам газопровода.  
На момент перевірки акт ФВВ не надано.

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дмитрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Рошальук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Мустилан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Осформовано по будинку безплатно  
(прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)

[Signature] Р.В. Москаленко  
[Signature] В.В. Черненко