

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 03 » 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінницька  
вул. О. Митгородського 82б  
(найменування об'єкта)

« 03 » 20 26 р.

Бригада у складі Куреров МВ Мустишев В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницька  
вул. О. Митгородського 82б  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-12 м, Ø 40-38 м, Ø 25-6 м  
Ø 20-2 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
армиї вкриті Ø 20-10 см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
арми Ø 20-1 см, Ø 25-8 см  
вкриті Ø 20-1 см, Ø 25-8 см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад «Рікногаз»  
всередині вкриті

- ліквідація виявлених витоків газу: арми Ø 25-1 см  
Ø 25-1 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в майб.моск
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимог само
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=800мм в см в р-ю мм в см t=57в
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прод.серуєво само

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: доорсербувані газопроводи само (приміщення вуглевод)

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Рудісиль ДФ  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Міллеров АВ  
(прізвище, ініціали)  
Муромов ВК  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Селеченко АВ  
(прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_  
(підпис)