

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 6 » 03 20 26 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. О. Миргородського 96

« 6 » 03 20 26 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Кішченко В.В., Кочок А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. О. Миргородського 96 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: фз2-16к, фз2-14к

окремі вкоре фз2-16к (увідний газопровід (характеристики г-ду))

арам фз2-16к
мідь фз2-16к (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: арам фз2-16к
- ліквідація виявлених витоків газу: арам фз2-16к (замінені)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: переврено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Р = 500 мм вод ст. пр. 20 мін. ст. 1-5 мб
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продумано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

попереджує з газододер
на місцевості проведення 10 мет
доби не маємо

Вписано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Родішев ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Кочешко В О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Кочешко ВА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відновлено

С. П. П. (прізвище, ініціали) Р. В. Кочешко (підпис)
М. П. О. П. Кочешко