



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО № 10
м. Вінниця бул. П. Мошни №4
(найменування об'єкта)

« 17 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Веселовський В.І.;
Кугеров А.В.; Романчук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. П. Мошни №4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-3м; φ25-9м; φ20-3м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі бовбачи: φ20-2м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (шробкові): φ20-2м. Муфтові з'єднання: φ20-2м.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "Sevel"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-1м; φ20-1м.
Контракт: φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розроблено газопровода
На момент перевірки акт ДВР не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чурик В. В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Матвіїчук А. В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В. Ч.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кугерев А. В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ромашук О. Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сірашкі по бажанню бізнесу

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. [Підпис]
В. В. [Підпис]