



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО № 15
м. Вінниця буд. Соборна 14
(найменування об'єкта)

« 9 » 03 20 26 р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Доуєнко В.О.
Мавлюк А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буд. Соборна № 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 89-3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф 40 - 28 м; ф 50 - 4 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: ф 50-1 м; Муртові укладання: ф 50-1 м.
(пробковий)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад Sewer

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 50-1 м; Перфоратор: ф 50-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Надійня тиску P=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:




- інструктаж абонентів з правил користування, встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода. На момент перевірки газу ДВР не надамо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Дюдаченко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Роуцко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Матвішук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису Бірюкшина

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. С.

Р. В. Москаленко

и ф

В. В. Сурко