

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 03 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця ^{ж.р.} бул. Чумацька №50⁹
(найменування об'єкта)

«20» 03 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Веселовський В.І.,
Дмитрієнко М.В., Міценко В.О., Уманчук В.А., Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Чумацька №50⁹
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-10 м; φ 76-55 м; φ 57-10 м; φ 32-5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25-24 м. Стойки: φ 25-120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 32-12 м; Муфта з'єднання: φ 32-12 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

та прилад, SewerN

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани φ 32-10 м;
Комплектка: φ 32-5 м.

