

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____

Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод.ст. t=5аб.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО
 Члени бригади

Чушко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Кавок А.А.
 (прізвище, ініціали)
Кучеров П.В.
 (прізвище, ініціали)
Муромцев О.В.
 (прізвище, ініціали)
Матвеев А.В.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Signature]
 (підпис)
[Signature]
 (підпис)
[Signature]
 (підпис)
[Signature]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Біда підпису (прізвище, ініціали) Бідробашин (підпис)
ст. ін. Р.В. Версманн
М.Т. В.В. Гербо