

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Поділено тиску P=20 мм.вод.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано




Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбурвання газопровода
На монтаж перевірки акт ДВК не надано

Випреано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Добренко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Лібірова С.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Дубоцько Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Гвангур В.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лісторик _____
 (прізвище, ініціали) (підпис)