

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газowego обладнання

ВБГО м. Вискашівка вул. Шереметівська
(найменування об'єкта)

«13» 05 2026 р.

Бригада у складі Дробинський Ю. П., Мусоліска І. А., Касюк Р. В., Дочинський В. О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вискашівка вул. Шереметівська
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газowego обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф76-15м, Ф250-36м, Ф40-35м, Ф25-29м, Ф25-64м (своєчасно), Ф25-8м (своєчасно), Ф25-8м (своєчасно)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

сварка Ф25-8м, сварка Ф25-8м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: перевірка, об'єктів, самовис, самовис
 - ліквідація виявлених витоків газу: К12 Ф25-7м, сварка Ф25-25м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Р=500мм вод.ст. протягом 30 мин без т=5°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необорудувані газопроводи

Винесено попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Гордієв ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Кривошеєв СВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Сучковський ВМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Касюк АМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дорошова ВО</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____



_____ (підпис)