



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінницька
проспект Юності 6 а

«10» 03 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Досенко В.О. Киселівський
Дністрівський М.В., Доброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницька
проспект Юності 6 а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-2м, Ø69-39см, Ø50-13м,
Ø40-36см, Ø32-53м, Ø25-3м, Ø20-1м
Ø32-160м (сюртас)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крам Ø32-8см, Ø25-1см, Ø20-1см, Ø15-1см
сюртас Ø32-8см, Ø25-1см, Ø20-1см, Ø15-1см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Шеллер В.В. Богдан

Мелерова С.С. Косіт

- ліквідація виявлених витоків газу: крам Ø20-1см, к/г Ø32-6см,
Ø25-1см, сюртас Ø25-1см, Ø32-2см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в одній кімнаті
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}$ $t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: праксерувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: неперсеруване газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Гордієць ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Олександрович МВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дочкаєва ВО</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Матвеев ІМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Андреев СА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зюбанов ФБ
(прізвище, ініціали)

