



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО мишого будинку
м. Тимішан вул. Толстова, 10
(найменування об'єкта)

«16» 04 2026 р.

Бригада у складі Урбанської Д.В.; Суходольського М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тимішан'
вул. Толстова, 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ25-100м; φ32-3м; φ50-49м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Край 50 пробк - 1; край 25 пробк - 4; край шар φ20 - 1шт; 1
край пробк. φ20 - 2шт. (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та
прилад V1 в газ
- ліквідація виявлених витоків газу; заміна крапа φ25-1м; заміна
к/р φ25-1м; перепаккування муфт з'єднання φ25-11м;
заміна крапа φ25 пробк - 3м; заміна крапа пр. φ50-1м;
перепакув. муфт з'єдн. φ50-1шт. Всього 11 витоків.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; визначаються
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; за наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; -
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу.

Відсутні акти ДВК.
Мером усунення порушень зві негли

Виписано попередження: попередженні учено

Майстер ВБГО

Вітюк М.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Чуданевский Д.В.

(прізвище, ініціали)

Суходольський М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вз підпису відповідає

(прізвище, ініціали)

(підпис)