

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 04 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО мешког будинку
м. Глибочиці вул. Галова, 4

(найменування об'єкта)

« 29 » 04 20 26 р.

Бригада у складі Урбанського Я.В.; Суходолського М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Глибочиці вул. Галова, 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

Ф40-20м; Ф25-18м; Ф20-65м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран Ф4-20пр-10мм; кран Ф4-20шар-6мм кран Ф4-40пр-1

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та апарат
Віброгаз

- ліквідація виявлених витоків газу; на крані Ф4-40проб-1мм;
кран Ф4-20пр-2мм; муфта з'єднання Ф40-1мм.
Всього 4 витоків.

