

«27» 03 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Кориштовичів 185А
(найменування об'єкта)

«27» 03 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв ОЮ; Веселовський В. І.
Льобенко Ю. Т.; Дмитрова Є. А.; Доченко В. О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Кориштовичів 185А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 12м, Ø 32 - 34м, Ø 25 = 116м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 8м, Ø 20 - 13м.

Стояки: Ø 20 - 105м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім (продові): Ø 20 - 6шт., Ø 32 - 1шт. (куміві): Ø 32 - 2шт., Ø 25 - 3шт.

муртові з'єднання: Ø 32 - 3шт., Ø 25 - 3шт., Ø 20 - 6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

на прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крім (продові): Ø 32 - 1шт., Ø 20 - 3шт., контргайки: Ø 20 - 2шт.

