



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.в.в.ст.  
Надіння тиску P=20 мм.в.в.ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпше інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопроводів  
На можливість перевірки вент ДВР не надано

Виписано попередження: Приним на перевірку ДВР ввчисто

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чуйко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Дуценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Муромчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

Муреров А.В.  
(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біля підпису виступивши

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п.п. Р.В. Москаленко  
м.р. В.В. Герасимов