

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«01» 04 2026 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Мамішовського 15
(найменування об'єкта)

«01» 04 2026 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Калюк А.А.;
Мамбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Мамішовського 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 18м, Ø20 - 8м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø40 - 20м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крахи (гумові): Ø40 - 1шт. (пробкові): Ø25 - 1шт.
шурфтові з'єднання: Ø40 - 1шт, Ø32 - 4шт, Ø25 - 1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Лібра 6 AS"
- ліквідація виявлених витоків газу; коктрайки: Ø32 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; R=500 мм. вод. ст., t=5 об., Δp=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу, на момент перевірки варт. ДВН не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тігородський А.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Колод А.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа свідомий по будинку ввесьніс

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п.п. Р.В. Москалюк

и.р. А.С. Тігородський