

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«04» 04 2026 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Вікшув вул. Малицького 17  
(найменування об'єкта)

«04» 04 2026 р.

Бригада у складі Левчук В.А ; Рамачук О.Р;  
Веселовський В.І  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшув вул. Малицького 17  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø40-8м. Стояки: Ø32-26м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
сходи (сходові): 40-1шт, Ø32-1шт. муфтові з'єднання: Ø40-1шт, Ø32-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильне вузьке
- ліквідація виявлених витоків газу; на прилад "Vitre GAS"

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод. ст., t=5ab, dP=10 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ДВК не готово

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Гуржовський А.С.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Бончук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Ромашук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Васильський В.І.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда підписав Біда підписав

(прізвище, ініціали)

(підпис)

сі. іт.

Р.В. Косманчук

с.р

А.С. Біда